

RECOMANDARI DE PREVENIRE A INCENDIILOR IN PERIOADA SEZONULUI RECE

- utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, intrerupatoarelor, dispozitivelor de protectie cu defectiuni sau cu improvizatii;
- suprasolicitarea retelei electrice prin folosirea simultana a mai multor receptori;
- folosirea buteliilor de gaze lichefiate fara regulatori de presiune , cu garniture deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau largite la capete;
- folosirea chibriturilor, lumanarilor , lampilor de iluminat cu petrol , in spatii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii , poduri etc;
- incalzirea cu flacara a buteliilor ori folosirea acestora in pozitie culcata , rasturnata sau inclinata;
- utilizarea mijloacelor de incalzire (sobe) cu defectiuni (fisuri , crapaturi, usi deteriorate) si a cosurilor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti cu defectiuni(fisuri, crapaturi, lipsa parascantei, inaltimea necorespunzatoare a acestora) cat si depozitarea materialelor combustibile in apropierea acestora;
- folosirea flacarii pentru verificarea etanseitatii buteliei, garniturilor , regulatorilor de presiune , sau a furtunului conductei de gaz, verificarea se face numai cu emulsie de apa cu sapun;
- pastrarea surselor de foc cum sunt chibrituri, brichete, lumanari, lampi cu gaz, in locuri in care au acces copii;
- nesupravegherea copiilor , precum si blocarea acestora in casa cu lumanari aprinse , sobe, plite si aparate electrice aflate in functiune;
- depozitare de material combustibil sau inflamabil , cum sunt butelii , bidoane cu produs petroliere si altele asemenea in podurile cladirilor;
- folosirea afumatorilor improvizate, ori amplasarea acestora in magazii , poduri, sub soproane sau langa materiale combustibile;
- interzicerea utilizarii combustibililor solizi pentru alimentarea mijloacelor de incalzire locala , cu sau fara acumulare de caldura, racordate la sisteme de alimentare cu gaze naturale pentru evitarea infundarii sau supraincalzirii cosurilor de fum si producerii unor incendii.

SVSU BUCIUMENI